

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

«17» 03 2025г.

с. Котідар-Батар

Мы, ниже подписавшиеся:

представитель заказчика

Шкоме Ясем дег. сау

(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице

Завхоз С.А.Имаш

(должность, Ф.И.О.)

с одной стороны,

и представитель исполнителя: ТОО «Center Qazaq International»

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что при обследовании ОПС.

УСТАНОВЛЕНО:

Произвели внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном устройстве, тестирование.

Система АРБВ норм.

(указать неисправности)

Выводы, предложения

нет

Представитель заказчика

✓ Е.А.Имаш

(подпись, Ф.И.О.)

ТОО «Center Qazaq International»

Саидов Бат



17 03 2025г.

